

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 04830

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA NEXANS CHILE	CONDUCTOR DE COBRE DURO, SEMIDURO Y BLANDO CABLEADO CONCÉNTRICO	CALIBRES: 16, 25, 35, 70 Y 95 mm ²

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 páginas.
*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

NEXANS CHILE S.A.

Ureta Cox 930, San Miguel, Santiago – Chile

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

Especificación Técnica ENDESA E-MT-003 Rev. 5.0/2011

Fecha de Certificación: 28 / 12 / 2012

Fecha de Renovación 16 / 04 / 2020

Fecha de Vencimiento: 16 / 04 / 2023

Fecha máxima para la finalización de las próximas auditorías de seguimiento: 16 / 04 / 2021 y 16 / 04 / 2022



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager



#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+ 574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04830

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 28 / 12 / 2012

FECHA DE RENOVACIÓN: 16 / 04 / 2020


FECHA DE VENCIMIENTO: 16 / 04 / 2023

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA NEXANS CHILE**

**FABRICADOS POR NEXANS CHILE S.A., UBICADA EN URETA COX 930,
SAN MIGUEL, SANTIAGO - CHILE**

Tipo	Conductor de cobre duro, semiduro y blando cableado concéntrico				
Referencia	Calibres: 16, 25, 35, 70 y 95 mm ²				
Sección (mm²)	16	25	35	70	95
Número de alambres	7			19	
Diámetro conductor (mm)	5.10	6.18	7.50	10.60	12.50
Resistencia eléctrica máxima a 20°C (Ω/km)	1.170	0.795	0.538	0.276	0.198
Temple	Duro, semiduro y blando				
Cableado	Concéntrico				
Referencial	Especificación Técnica ENDESA E-MT-003 Rev. 5.0/2011				

Atentamente,



Diego Alejandro Valencia
Director CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

VSUAREZ