

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación
Certification Modality

No. 04508

Marca de conformidad
Esquema 5

**La Corporación Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET Certifica que el producto:**
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS MARCA NEXANS CHILE	CABLE COBRE TIPO THHN/THWN, THHN/THWN-2	CALIBRES DESDE 14 AWG HASTA 1000 kcmil

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO. Este documento contiene 2 página(s).
The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

NEXANS CHILE S.A.

Ureta Cox 930, San Miguel, Santiago – Chile

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1332/2011 - UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)

Fecha de Certificación: 20 / 03 / 2012
Última Actualización: 30 / 01 / 2019
Fecha de Vencimiento: 13 / 12 / 2020

Fecha máxima para la finalización de la próxima auditoria de seguimiento: 13 / 12 / 2019


Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager



#0829
ISO/IEC 17065
Product Certification Body

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a esta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find new and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental) Piso 13, Tel: (+574) 444 12 11, Fax: (+574) 444 04 60



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04508

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 20 / 03 / 2012

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30 / 01 / 2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 13 / 12 / 2020

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS, MARCA NEXANS CHILE.
FABRICADOS POR NEXANS CHILE S.A., UBICADA EN
URETA COX 930, SAN MIGUEL, SANTIAGO - CHILE**

Tipo	THHN/THWN	THHN/THWN-2
Referencia	Calibres desde 14 AWG hasta 1000 kcmil	
Voltaje máximo	600 V	
Máxima temperatura	90°C seco - 75°C húmedo	90°C seco - 90°C húmedo
Calibres	Cobre suave 14 AWG al 1000 kcmil	
Conductor	Alambres y Cables de cobre suave, cableado concéntrico Comprimido o compactado, Clase B, C y D.	
Aislamientos	PVC 90 °C / GR II / VW-1 / CT	
Cubierta	Nylon	
Usos	Instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales	
Referencial	NTC 1332/2011 - UL 83/2017 y la RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.2)	

Atentamente,


 Juan Pablo Rojas Duque
 Gerente CIDET Certificación
 Certification CIDET Manager